

原招标文件：

2. 机房基础设施维护保养

(1) 供配电系统

②UPS 系统

维保要求：

项目	维保技术要求	时间频率
★基础 要求	提供 7X24 小时维护服务。1 小时内现场响应，4 小时内排除故障	7X24 小时
	系统及设备的定期维护保养	每季度至少一次
	全部备件、电缆、耗材免费提供（包含电池）、电缆的更换、安装（故障维修或定期维护保养）；耗材按需更换	根据实际情况
	对电池进行充放电试验	每半年至少一次

现变更为：

2. 机房基础设施维护保养

(1) 供配电系统

②UPS 系统

维保要求：

项目	维保技术要求	时间频率
★基础 要求	提供 7X24 小时维护服务。1 小时内现场响应，4 小时内排除故障	7X24 小时
	系统及设备的定期维护保养	每季度至少一次
	全部备件、电缆、耗材免费提供（包含电池）、电缆的更换、安装（故障维修或定期维护保养）；耗材按需更换	根据实际情况
	本项目结束前，确保所有达到报废期（6 年）的蓄电池均得到更换	根据实际情况
	对电池进行充放电试验	每半年至少一次